

材料检测送检指南

序号	材料名称	检评标准	检测项目	检测单价	单位	取样规则	备注
1	混凝土试块	GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 JTS/T 236-2019 JTG E 30-2005	抗压强度	30	元/组	用于检查结构构件混凝土的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与试样留置应符合如下规定： 1、每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制的同一班配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次； 3、当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； （备注：以上三点是相对于每个部位来说。） 试验尺寸及数量： 1. 抗压强度（150×150×150）mm，3块/组 2. 抗折强度（550×150×150）mm，3块/组 3. 抗折强度（400×100×100）mm，3块/组 4. 抗渗（175×185×150）mm，6块/组	每增加 1 个等级加收100元
			抗折强度	（550×150×150）mm，210	元/组		
				（400×100×100）mm，100	元/组		
			抗渗	P6，400	元/组		
				P8，500	元/组		
2	混凝土配合比	JGJ 55-2011 GB/T50080-2016 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JTS/T 236-2019 JTG 3420-2020	配合比设计	500	元/组	砂50kg、石80Kg、水泥一包，外加剂检验合格证或掺合料数量按使用说明书并根据水泥用量确定。（另：混凝土抗渗配合比要送双倍材料；混凝土抗折配合比三倍）	（超过C45的，每增加一级，加收10%）另：抗渗配合比要加收一组抗渗检测费；P6 400元/组；P8 500元/组。混凝土抗折配合比加收一组混凝土抗折检测费：150mm×150mm×550mm，210元/组；100mm×100mm×400mm，100元/组
3	混凝土外加剂	GB 8076-2008 JTS/T 236-2019 GB/T 8077-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 GB/T 23439-2017	减水率	200	元/项	① 注明掺量； ② 注明外加剂型号规格（标准里面规定的），例如：高性能减水剂早强型、标准型、缓凝型，高效减水剂标准型、缓凝型，普通减水剂早强型、标准型、缓凝型等； ③ 水剂5kg，粉剂3kg； ④ 匀质性提供有效厂控指标（盖章），否则不予评定。采用铁标时，无需提供厂控指标。 ⑤ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			凝结时间差	500			
			泌水率比	600			
			抗压强度比	800			
			水泥胶砂减水率	200			
			含气量	500			
			含固量	200			
			氯离子含量	300			
			pH值	100			
			细度	150			
			膨胀剂细度	150			
			膨胀剂限制膨胀率	1000			
			密度	100			
4	砂浆配合比	JGJ/T 98-2010	配合比设计	300	元/组	砂30kg、水泥一包、掺合料数量按使用说明书并根据水泥用量确定。	
5	预拌砂浆	GB/T 25181-2019	凝结时间	500	元/项	1、砂：25kg、水泥：15kg、掺合料：10kg、外加剂：2kg；水泥、掺合料、外加剂包装要密封避免受潮。客户提供配合比，并注明型号（砌筑、抹灰、地面或防水）和强度等级，防水型砂浆另要备注防水等级；提供产品出厂合格证和检验报告单。 2、湿拌砌筑（M5~M30）、湿拌抹灰（M5~M20，没有M7.5）、湿拌地面（M15~M25）、湿拌防水（M10~M20，P6~P10标准中没有的强度等级或防水等级，不予结果评定。湿拌砂浆收样时如果客户要做稠度、凝结时间且需要评定时，需要提供稠度、凝结时间的生产厂控制值。	
			稠度	200			
			表观密度	200			
			保水率	400			
			2h稠度损失率	400			
			28d抗压强度	500			
			14d拉伸粘结强度	500			

6	砂浆试块		JGJ/T 70-2009	抗压强度	30	元/组	1、《JCJ/T70-2009》标准规范：70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体3块，实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm，试模的不平度应为100mm且不超过0.05mm，相邻面的不垂直度，不应超过±1度。 2、《GB 50204-2015》标准规范：70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体6块，实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm，试模的不平度应为100mm且不超过0.05mm，相邻面的不垂直度，不应超过±1度（一般用于地基锚杆）。 3、抽样数量为每一验收批且不超过250m³砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽样一次。（备注：一般一层一次。）	
7	水泥净浆试块		GB 50204-2015	抗压强度	60	元/组	每工作班留置一组（70.7×70.7×70.7）mm，6块/组	
8	水泥净浆配合比		参照JGJ 98-2010、JTG/T 3650-2020、GB 50204-2015	水泥净浆配合比设计	600	元/组	①水泥25kg，外加剂若干； ②客户注明设计要求：强度、流动度、外加剂掺量等；	
9	通用硅酸盐水泥	GB 175-2007	细度（筛余法）、标准稠度用水量、胶砂强度、安定性（煮沸法）、凝结时间	640	元/组	①同厂家、同标号、同编号、同生产日期：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批； ②抽取至少6kg样品，需用水泥留样桶或密封袋封装。 ③硅酸盐水泥（PⅠ或PⅡ）与普通硅酸盐水泥（PⅢ）的细度以比表面积表示；矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的细度以筛余表示。		
			比表面积	200	元/项			
			烧失量	300				
			保水率	200				
			密度	150				
	道路硅酸盐水泥	GB/T 13693-2017	凝结时间	100	元/项			
			烧失量	300				
			比表面积	200				
			强度	240				
			安定性（煮沸法）	100				
	砌筑水泥	GB/T 3183-2017	细度（筛余法）、标准稠度用水量、胶砂强度、安定性（煮沸法）、凝结时间	640	元/组			
			保水率	200	元/项			
			水泥胶砂流动度	400				
10	砂物理性能		GB/T14684-2022	含泥量/石粉含量、堆积密度、压碎指标、含水率、氯离子含量、颗粒级配、表观密度	天然砂360 人工砂540	元/组	1、以400m³或600吨为一验收批，抽取25kg样品。提供检验项目、工程部位、砂场名称、砂品种、砂种类。 2、使用单位应按砂、石的同产地同规格分批验收。采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，应以400m³或600t为一验收批，采用小型工具（如拖拉机等）运输的，应以200m³或300t为一验收批。不足上述量者应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 3、25kg，提供检验项目、工程部位、砂场名称、砂品种、砂种类。	含泥量（仅天然砂）、亚甲蓝值与石粉含量（仅人工砂）、压碎指标（仅人工砂）
11	石物理性能		JGJ 52-2006	针/片状颗粒含量、压碎指标、颗粒级配、含水率、含泥量、堆积密度、表观密度	550	元/组	1、以400m³或600吨为一验收批，抽取50kg样品，提供检验项目、工程部位、石场名称、石品种、公称粒级。 2、使用单位应按砂、石的同产地同规格分批验收。采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，应以400m³或600t为一验收批，采用小型工具（如拖拉机等）运输的，应以200m³或300t为一验收批。不足上述量者应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。 3、50kg，提供检验项目、工程部位、石场名称、石品种、公称粒级。	

12	粉煤灰	GB/T 1596-2017	含水量、细度、烧失量、需水量比	330	元/组	1、10Kg, 提供样品类别、质量等级、检验项目、生产厂名、牌号、出厂批号、出厂日期, 提供合格证、出厂检验报告; (B/T1596-2017(复检双倍取样) C类: 由褐煤或次烟煤煅烧收集的粉煤灰, 其氧化钙含量一般大于10%质量等级分为 I 级、II 级、III 级。F 类: 由无烟煤或烟煤煅烧收集的粉煤灰质量等级分为 I 级、II 级、III 级)。另外要求送水泥5kg (强度等级为42.5)。 2、按同种类、同等级编号和取样。散装粉煤灰和袋装粉煤灰应分别进行编号和取样。不超过500t 为一编号, 每一编号为一取样单位。粉煤灰质量按干灰 (含水量小于1%) 的质量计算。水泥不得受潮、混入杂物和结块; 盛装容器要干净、干燥、防潮、密闭。	
			密度	150	元/项		
			安定性 (仅C类)	100			
13	热轧光圆钢筋	GB 1499.1-2024	重量偏差	80	元/组	1、每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。 2、试件切口应平滑且与长度方向垂直, 不得有裂纹、结疤、折叠等有害表面缺陷, 至少有一条钢筋表面轧上有清晰的牌号、标志、公称直径。[d为钢筋直径, 现场用到的钢筋(送检时附上相应的钢筋合格证)]; ①没有抗震要求的钢筋: 每个规格7根钢筋, 重量偏差及拉伸5根(每根长度=550mm)+弯曲2根(每根长度=700mm); ②有抗震要求的钢筋: 每个规格6根钢筋, 重量偏差及拉伸5根(每根长度=550mm)+反向弯曲1根(每根长度=700mm); 另外做重量偏差的5根钢筋切口要平整, 至少有一条切割标记段。热轧光圆钢筋的弯曲状态应修整正直。	每层建筑面积1000m²以下的两层送一次, 每层建筑面积1000m²或以上的一层送一次, 若平方数过大可适当增加。
			弯曲				
			拉伸				
14	热轧带肋钢筋	GB 1499.2-2024	重量偏差	80	元/组	1、每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。 2、试件切口应平滑且与长度方向垂直, 不得有裂纹、结疤、折叠等有害表面缺陷, 至少有一条钢筋表面轧上有清晰的牌号、标志、公称直径。[d为钢筋直径, 现场用到的钢筋(送检时附上相应的钢筋合格证)]; ①没有抗震要求的钢筋: 每个规格7根钢筋, 重量偏差及拉伸5根(每根长度=550mm)+弯曲2根(每根长度=700mm); ②有抗震要求的钢筋: 每个规格6根钢筋, 重量偏差及拉伸5根(每根长度=550mm)+反向弯曲1根(每根长度=700mm); 另外做重量偏差的5根钢筋切口要平整, 至少有一条切割标记段。	每层建筑面积1000m²以下的两层送一次, 每层建筑面积1000m²或以上的一层送一次, 若平方数过大可适当增加。
			弯曲				
			拉伸				
15	碳素结构钢	GB/T 700-2006	弯曲	150	元/组	1、拉伸、弯曲各取1个/组 (拉伸1根(每根长度=400mm)+反向弯曲1根(每根长度=700~750mm))。(如需加工, 另收取200元)。 2、同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批, 重量不大于60吨。	
			尺寸				
			拉伸				
16	低碳钢热轧圆盘条	GB/T 701-2008	冷弯	150	元/组	1、拉伸取1条、弯曲取2条/组 (拉伸1根(每根长度=400mm)+反向弯曲2根(每根长度=700~750mm))。(如需加工, 另收取200元)。 2、同一牌号、同一炉号、同一规格盘条处理为验收批。	
			抗拉强度				
			断后伸长率				
			尺寸及允许偏差				

17	钢筋焊接	电渣焊	JGJ 18-2012	拉伸性能	60	元/组	1、拉伸取样3根，总长550mm。（备注：工艺检验的单体工程每个规格送检一组，工程部位：主体结构） 2、应以300个同牌号钢筋接头作为一批。	每层建筑面积1000m²以下的两层送一次，1000m²或以上的，一层送一次；规格：现场所用钢筋到电渣焊的钢筋；复检需加倍送检
		双面搭接焊					1、拉伸取样3根，每根长5d（焊口），总长（550mm）：直径≤20mm（13d+180mm），直径>20mm（13d+240mm）。 2、应以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批。	每层建筑面积1000m²以下的五层送一次，1000m²或以上的，三层送一次；复检需加倍送检。（注明现场检验或工艺检验）
		单面搭接焊					1、拉伸取样3根，每根长10d（焊口），总长（550mm）：直径≤20mm（15d+180mm），直径>20mm（15d+240mm）。 2、应以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批。	注明现场检验或工艺检验
18	钢筋机械连接		JGJ 107-2016	单向拉伸残余变形	500	元/项	1. 500 个/批。 2. 3 个/组。（注明接头类型、等级） 3. 抗拉强度：试件长度：600 mm（直径≤25 mm时可取 550 mm长）。 4. 残余变形：接头连接区域长度不大于 200 mm。	注明现场检验或工艺检验
				单向拉伸抗拉强度	60			
19	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	GB/T 11945-2019	抗压强度	300	元/组		1. 10 万块且不超过 1000m³ 为一批； 2. 抗压强度：5 块/组（样品长度≤205 mm 的送 10块，如果大于 205 毫米的取 5 块）	
20	烧结多孔砖和多孔砌块	GB/T 13544-2011	抗压强度	150	元/项		1. 3. 5~15 万块为一批； 2. 抗压强度：10 块/组； 5. 孔洞率：3 块/组	
			孔洞率	150				
21	混凝土实心砖	GB/T 21144-2007	抗压强度	300	元/项		1. 10 万块为一批； 2. 抗压强度：10 块（长（240mm）×宽（115mm）×高（53mm））	
			外观	200				
22	混凝土普通砖和装饰砖	NY/T 671-2003	抗压强度	300	元/组		1. 3. 5~15 万块/批。 2. 抗压强度等级：10 块/组（长（240mm）×宽（115mm）×高（53mm））	
23	蒸压加气混凝土砌块	GB/T 11968-2020	抗压强度	150	元/项		1、100mm×100mm×100mm，9块/组，样品标明压面、发气方向（上、中、下）；平面不能弯曲、表面不能疏松、层裂、不能有油污，不能有明显缺棱掉角、裂纹、爆裂、粘膜。 2、同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块的亦按一批计。	
			干密度	100				
24	普通混凝土小型砌块	GB/T 8239-2014	抗压强度	150	元/项		1、高宽比≥0.6，取8块/组；高宽比<0.6，取13块/组，平面不能弯曲、表面不能疏松、层裂、不能有油污、不能有明显缺棱掉角、裂纹、爆裂、粘膜。（备注：其中5块要用水泥浆批平整） 2、按外观质量等级和强度等级分批验收。以同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的500m³且不超过3万块为一批，每周生产的块数不足500m³且不超过3万块的按一批计。	
			空心率	150				
25	混凝土路面砖	GB/T 28635-2012	抗折强度	200	元/项		① 抗压强度：10块/组，（公称长度与公称厚度比值小于等于4做抗压）（CC 40~CC60）； ② 抗折强度：10块/组，（公称长度与公称厚度比值大于4做抗折）（Cf 4.0~Cf 6.0）； ③ 吸水率：5块/组； 防滑性能：5块/组	
			吸水率	300				
			抗压强度	300				
			防滑性能	500				
			耐磨性	600				

26	透水路面砖和透水路面板	GB/T 25993-2010	透水系数	1500	元/项	① 抗折强度（透水路面板）：5块/组，样品长与厚的比值 >4 ，（抗折试件宽度大于200mm时，需切割使试件宽度 $H=200\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，（等级Rf3.0~Rf4.5）； ② 劈裂抗拉强度（透水路面板）：5块/组，样品长与厚的比值 ≤ 4 。（等级fts3.0~fts4.5）； ③ 透水系数：分别在3块产品上制取直径为75mm，厚度同产品厚度的圆柱体，共计3个/组（须提供透水等级A级、B级）； ④ 透水系数样品如需我方加工，则收取加工费500元/组； ⑤ 防滑性：3块/组； ⑥ 耐磨性：5块/组	
			尺寸偏差	300			
			强度等级	300			
			外观质量	200			
			劈裂抗拉强度	300			
			耐磨性	600			
			防滑性能	500			
			抗折强度	500			
27	混凝土路缘石	JC/T 899-2016	抗折强度	200	元/项	1. 20000件/批； 2. 抗折：3块完整成品， 3. 抗压：从缘石正侧面距端面和顶面各20mm以内的部位切割出3块：100×100×100mm的试件，并注明垂直成型时的加料面作为承压面。取3块完整成品，各切取1个试样。	
			抗压强度	300			
			吸水率	300			
			尺寸偏差	300			
			外观质量	200			
28	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料，XPS	GB/T 10801.2-2018 GB/T 10294-2008	导热系数	1000	元/组	1、试样尺寸300mm×300mm×30mm，取2块/组；产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷，如起泡、裂口、变形等。如送检样品为需切割加工的试验品，单面可存在通过切割解决的不平整和缺陷，但双面有缺陷的样品拒收。（送检时应提供试样的生产厂家、出厂检验单、产品标准及合格证明等） 2、墙体：同一厂家同一品种的材料，建筑面积 $<2000\text{m}^2$ 的送检一组， $2000\text{m}^2\leq$ 建筑面积 $\leq 20000\text{m}^2$ 的送检3组，建筑面积 $>20000\text{m}^2$ 的送检6组。 3、幕墙、屋面：同一厂家同一产品的抽检数量不少于一组。	
29	绝热材料导热系数之蒸汽加气混凝土砌块	GB/T 11968-2020 GB/T 10294-2008	导热系数	1000	元/组	1、试样尺寸300mm×300mm×30mm，取2块/组；砌块表面不能弯曲，目测不能有油污、疏松和层裂现象。（送检时应提供试样的生产厂家、出厂检验单、产品标准及合格证明等） 2、墙体：同一厂家同一品种的材料，建筑面积 $<2000\text{m}^2$ 的送检数量不少于一组， $2000\text{m}^2\leq$ 建筑面积 $\leq 20000\text{m}^2$ 的送检数量不少于3组，建筑面积 $>20000\text{m}^2$ 的送检数量不少于6组。 3、幕墙、屋面：同一厂家同一产品的抽检数量不少于一组。	
30	建筑保温砂浆	GB/T 20473-2021 GB/T 10294-2008	导热系数	1000	元/组	①试块送检干密度：70.7mm立方体试块6块。 ②导热系数：300×300×30mm二块。 ③注明型号Ⅰ型或Ⅱ型。	
			干密度	200	元/项		
31	围护结构	GB 50411-2019	导热系数	1000	元/组	试样尺寸300mm×300mm×30mm，取2块/组；产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷，如起泡、裂口、变形等。如送检样品为需切割加工的试验品，单面可存在通过切割解决的不平整和缺陷，但双面有缺陷的样品拒收。（送检时应提供试样的生产厂家、出厂检验单、产品标准及合格证明等）	
32	保温隔热材料	GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 8810-2005	导热系数	1000	元/组	试件规格：试件尺寸为300x300mm，厚度不超过37.5mm 试件数量：导热系数2块	
			吸水率	300	元/项	试件规格：试件尺寸长度300x300mm，体积不少于500cm ³ 试件数量：吸水率另取2块	

33	排水管材PVC-U	GB/T 5836.1-2018	纵向回缩率	200	元/项	1、用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批，每批数量不超过100t，如果生产7天仍不足数量，以7天产量为一批； 2、长度：1m/条，3条/组； 3、管材内外壁光滑，不允许有气泡、裂口和明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。（其中1条有一处完整标志）。 4、提供样品名称、出厂检验报告、检验依据、牌号、生产单位、规格（公称外径、壁厚）、生产日期。（提供信息与样品必须一致）	
			颜色	50			
			外观	50			
			维卡软化温度	200			
			落锤冲击试验	200			
			拉伸屈服强度	300			
			尺寸	50			
34	排水管件PVC-U	GB/T 5836.2-2018	坠落	150	元/项	1、用相同材料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批，当dn≤75mm时，每批数量不超过10000件；当dn>75mm时，每批数量不超过5000件，如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批。 2、（9个弯头、9个直通、9个三通）/组。 3、管件内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损，浇口及溢边应移除平整。（其中1个有一处完整标志） 4、提供样品名称、出厂检验报告、检验依据、牌号、生产单位、规格（公称外径、壁厚）、生产日期。（提供信息与样品必须一致）	
			颜色	50			
			维卡软化温度	200			
			外观	50			
			烘箱试验	150			
			尺寸	50			
35	给水管材PVC-U	GB/T 10002.1-2006	纵向回缩率	200	元/项	1、用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批，每批数量不超过100t，如果生产7天仍不足数量，以7天产量为一批； 2、长度：1m/条，3条/组； 3、管材内外表面应光滑，无明显痕纹、凹陷、可见杂质，色泽应均匀一致。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。（其中1条有一处完整标志）。 4、提供样品名称、出厂检验报告、检验依据、牌号、生产单位、规格（公称外径、壁厚）、公称压力、管系列、生产日期。（提供信息与样品标志必须一致）	
			液压试验	300			
			颜色	50			
			维卡软化温度	200			
			外观	50			
			落锤冲击试验	200			
			尺寸	50			
36	给水管件PVC-U	GB/T 10002.2-2003	坠落	200	元/项	1、用相同材料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批，当dn<75mm时，每批数量不超过10000件；当dn≥75mm时，每批数量不超过5000件，如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批。 2、（9个弯头、9个直通、9个三通）/组（另外还要各粘三套一起送样）。 3、管件内外表面应光滑，无明显痕纹、凹陷、可见杂质，色泽应均匀一致。（其中1条有一处完整标志；商标） 4、提供样品名称、出厂检验报告、检验依据、牌号、生产单位、规格（公称外径、壁厚）、公称压力、管系列、生产日期。（提供信息与样品标志必须一致）	
			液压试验	200			
			维卡软化温度	200			
			外观	50			
			尺寸	50			
			烘箱试验	200			
37	冷热水用 PP-R 管材	GB/T 18742.2-2017	纵向回缩率	200	元/项	1、用相同原料、配方、工艺生产和连续生产的同一规格的管材作为一批，每批数量不超过50t，如果生产7天仍不足50t，以7天产量为一批； 2、长度：1m/条，3条/组； 3、管材内外表面应光滑平整，无凹陷、气泡，不应含有可见杂质，色泽应基本一致。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。（其中1条有一处完整标志） 4、提供样品名称、检验依据、牌号、生产单位、检验项目、管系列、规格（公称外径、壁厚）、生产日期。（提供信息与样品标志必须一致）	
			颜色	50			
			外观	50			
			静液压	200			
			简支梁冲击	150			
			尺寸	50			

38	冷热水用 PP-R 管件	GB/T 18742.3-2017	外观	50	元/项	1、用同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件作为一批，当dn≤32mm时，每批数量不超过10000件；当dn>32mm时，每批数量不超过5000件，如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批。 2、（3个弯头、3个直通、3个三通）/组（另外还要各粘三套一起送样）。 3、管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显杂质、严重的缩形以及色泽不均。（其中1个有一处完整标志） 4、提供样品名称、检验依据、牌号、生产单位、检验项目、管系列、规格（公称外径、壁厚）、生产日期。（提供信息与样品标志必须一致）	
			静液压强度	250			
			壁厚、承口平均内径、承口深度	50			
39	给水用PE管材	GB/T 13663.2-2018	颜色与外观	50	元/项	① 不超过100t为一批（新标准：200t，不超过10d生产量为一批）； ② 同一规格、型号取6条1米； ③ 提供外径、壁厚、PE等级及公称压力或者标准尺寸比，例如：PE100 dn110mm×en10.0mm，SDR11或者PN1.6MPa。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			尺寸测量	100			
			纵向回缩率	200			
			熔体质量流动速率	800			
			静液压强度（20℃，1h，dn16~200mm） [1000，de≤100mm 收费600]	600/1000			
			断裂伸长率（壁厚≤12mm）	400			
			氧化诱导时间	300			
40	给水用PE管件	GB/T 13663.3-2018	外观及颜色	50	元/项	① dn<75mm不超过20000件为一批；250mm>dn≥75mm不超过5000件为一批，710mm>dn≥25mm不超过3000件为一批，dn≥710mm不超过1000件为一批，或以不超过7d生产为一批； ② 同一规格、型号取3个（若dn≤200mm，另取三个管件按规定连接好相对应管材，其中连接管材分别长500mm，若无请附送配套的连接胶粘剂或者设备及管材）； ③ 注明熔接方式的类别和PE级别，提供外径、形状、PE等级及公称压力或者标准尺寸。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			液压试验（20℃，1h，dn16~200mm） [1000，de≤100mm 收费600]	600/1000			
			氧化诱导时间	300			
			熔体质量流动速率	200			
			尺寸	100			
41	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管	GB T 18477.1-2007	颜色与外观	50	元/项	① 不超过60t为一批，同一规格、型号取6段300mm（每条应有完整的波峰）； ② 若做冲击性能：200≤DN<300，加3段200mm；300≤DN≤500，加2段200mm；DN=600，加5段200mm；DN=700或800，加4段200mm；DN≥900，加3段200mm； ③ 注明内径或外径系列，环刚度级别。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			尺寸测量	100			
			环柔性	400			
			烘箱试验	200			
			环刚度	DN≤800，600； 800<DN≤1500， 1000；1500<DN≤3150，1500			
			冲击试验	300			
42	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管道	GB T 18477.2-2011	液压试验（20℃，1h，dn16~200mm） [1000，de≤100mm 收费600]	600/1000	元/项	① 不超过50t为一批，同一规格、型号取6段300mm（每条应有完整的波峰）； ② 若做冲击性能：200≤DN<300，加3段200mm；300≤DN≤500，加2段200mm；DN>500暂时不做； ③ 注明内径或外径系列，环刚度级别。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			环刚度	300			
			冲击试验	300			
			微卡软化	400			
			外观尺寸	100			
			烘箱试验	200			
			环柔性	400			

43	ABS 给水压力管	GB/T 20207.1- 2006	颜色与外观	50	元/项	① 不超过50t为一批，同一规格、型号取8条1m； ② 注明管系列如S8等，公称外径、壁厚。 ③ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			不透光性	100			
			尺寸测量	100			
			维卡软化温度	250			
			纵向回缩率	200			
			静液压试验 (20℃, 1h, dn16~200mm) [1000, de≤100mm 收费600]	600/1000			
			落锤冲击试验	300			
44	ABS 给水压力管件	GB/T 20207.2- 2006	外观颜色	50	元/项	① 规格≤32mm不超过10000件为一批，规格>32mm不超过5000件为一批； ② 同一型号规格取8个；注明管系列-公称压力。 ③ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			不透光性	200			
			静液压试验 (20℃, 1h, dn16~200mm) [1000, de≤100mm 收费600]	600/1000			
			尺寸测量	100			
			维卡软化温度	300			
			烘箱试验	200			
45	埋地排水用 硬聚氯乙烯(PVC-U) 双层轴向 中空壁管	GB/T 18477.3- 2019	颜色与外观	50	元/项	① 不超过 30t 为一批，同一规格、型号取6 段 300mm 或 3 段 1m (每条应有完整的波峰)。 ② 若做冲击性能：200≤DN<300，加 3 段 200mm； 300≤DN≤500，加3段200mm；DN=600，加5段200mm； DN=700 或 800，加 4 段 200mm；DN≥900，加 3 段 200mm。 ③ 注明内径或外径系列，环刚度级别。	
			尺寸测量	100			
			环刚度	DN≤800, 600; 800<DN≤1500, 1000; 1500<DN≤ 3150, 1500			
			纵向回缩率	200			
			落锤冲击试验	300			
			爆破强度试验	600			
			环柔性	400			
46	埋地用聚乙烯(PE) 双壁波纹管	GB/T 19472.1- 2019	颜色与外观	50	元/项	① 内径≤500mm，不超过60t为一批，内径>500mm不超过300t为一批；同一规格型号取6段300mm或2段1m (每条应有完整的波峰)； ② 若做冲击性能：200≤DN<300，加3段200mm；300≤DN≤500，加2段200mm； DN=600，加5段200mm；DN=700或800，加4段200mm；DN≥900，加3段200mm。 ③ 注明环刚度级别。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			尺寸测量	100			
			烘箱试验	200			
			环刚度	DN≤800, 600; 800<DN≤1500, 1000; 1500<DN≤ 3150, 1500			
			冲击试验	300			
			氧化诱导时间	300			
			环柔性	400			
47	埋地用聚乙烯(PE) 缠绕结构壁管	GB/T 19472.2- 2019	颜色与外观	50	元/项	① 内径≤500mm，不超过60t为一批，内径>500mm不超过300t为一批；同一规格型号取6段300mm或2段1m (每条应有完整的波峰)； ② 若做冲击性能：200≤DN<300，加3段200mm；300≤DN≤500，加2段200mm； DN=600，加5段200mm；DN=700或800，加4段200mm；DN≥900，加3段200mm。 ③ 注明环刚度级别。 ④ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			尺寸测量	100			
			烘箱试验(B 型、 C 型)	200			
			环刚度	DN≤800, 600; 800<DN≤1500, 1000; 1500<DN≤ 3150, 1500			
			冲击试验	300			
			氧化诱导时间	300			
			环柔性	400			
			纵向回缩率(A 型)	200			
48	混凝土管和钢筋混 凝土管	GB/T 16752- 2017(检) GB/T 11836- 2009(评)	外观质量	100	元/项	① 每种规格检1根；如果检测不合格复检需要补检2根。 ② 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			尺寸偏差	500			
			内水压力(不 做)	1000			
			裂缝荷载(钢筋 砼管必做)	2000			
			破坏荷载(砼管 必做)	2000			
			保护层厚度	500			

49	聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009	固体含量	250	元/项	① 同一类别、同一型号10吨为一批，两组份按配比共抽取5kg样品（粉料必须同时提供）； ② 注明：配合比，I型/II型/III型。 ③ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			拉伸强度	260			
			断裂伸长率（无处理）	250			
			低温柔性（水泥I型）	300			
			不透水性	260			
			粘结强度	500			
			抗渗性	400			
50	聚合物乳液防水涂料	JC/T 864-2000	固体含量	250	元/项	① 以同一类型5t为一批，每批共取3-5kg样品； ② 注明：配合比；I型/II型/III型。 ③ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			断裂伸长率	250			
			拉伸强度	260			
			不透水性	260			
			低温柔性	300			
			干燥时间	200			
			固体含量	250			
51	水乳型沥青防水涂料	JC/T 408—2005	断裂伸长率	250	元/项	① 以同一类型、同一规格5t为一批，每批取2kg样品； ② 不透水性需注明产品类型：H型/L型。 ③ 提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			低温柔度	300			
			粘结强度	500			
			干燥时间	200			
			耐热性	200			
			不透水性	260			
			固体含量	250			
52	非固化沥青防水涂料	JC/T 2428-2017	粘结强度	500	元/项	①以同一类型10t为一批，每批取两组，每组4kg样品（提供生产商热熔温度）。 ②提供产品出厂合格证和检验报告单	
			延伸性	500			
			低温柔性	300			
			耐热性	200			
53	聚氨酯防水涂料	B/T 19250-2013	外观	60	元/项	①、以同一类型、同一型号15t产品为一批，不足15t 的也作一批（多组分产品按产品分配套组批）； ②、取样数量为5kg ③、产品为均匀粘稠体，无凝胶、无结块 ④、样品类型按组分为单组分（S）、多组分（M）；按拉伸性能分为I类、II类、III类。	
			拉伸性能	260			
			固体含量	250			
			干燥时间	400			
			低温弯折性	200			
54	聚乙烯土工膜	GB/T 17643-2011	不透水性	260	元/项	①5000m ² 为一批，抽取2m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：产品的类型GL-1/GL-2/GH-1/GH-2。	
			拉伸强度	400			
			断裂伸长率	300			
			直角撕裂	400			
			厚度	100			
			拉伸屈服强度	400			
			外观	50			
55	非织造布复合土工膜	GB/T 17642-2008	厚度偏差	100	元/项	①5000m ² 为一批，抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度。	
			宽度和长度	100			
			外观	50			
			断裂强力	400			
			标称强度对应伸	400			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			
56	裂膜丝机织土工布	GB/T 17641-2017	刺破强力	400	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量、厚度、幅宽时，需标明标称值。	
			外观	50			
			单位面积质量偏	100			
			厚度偏差	100			
			幅宽偏差	100			
			断裂强力	400			
			断裂伸长率	300			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			
			等效孔径	400			
57	机织/非织造复合土工布	GB/T 18887-2002	垂直渗透系数	600	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量和幅宽时，需标明标称值。	
			外观	50			
			单位面积质量偏	100			
			幅宽偏差	100			
			断裂强力	400			
			定负荷伸长率	300			
			顶破强力	500			
58	短纤针刺非织造土工布	GB/T 17638-2017	等效孔径	400	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量和厚度时，需标明标称值。	
			垂直渗透系数	600			
			外观	50			
			单位面积质量偏	100			
			厚度偏差	100			
			幅宽偏差	100			
			断裂强力	400			
			标称强度对应伸	300			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			

59	长丝纺粘针刺非织造土工布	GB/T 17639-2008	外观	50	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量和厚度时，需标明标称值。	
			单位面积质量	100			
			厚度	100			
			幅宽偏差	100			
			断裂强力	400			
			标称强度对应伸	300			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			
			等效孔径	400			
			垂直渗透系数	600			
60	长丝机织土工布	GB/T 17640-2008	外观	50	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量和厚度时，需标明标称值。	
			单位面积质量	100			
			幅宽偏差	100			
			断裂强力	400			
			标称强度对应伸	300			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			
			等效孔径	400			
			垂直渗透系数	600			
61	塑料扁丝编织土工布	GB/T 17690-1999	外观	50	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：标称断裂强度； ③做单位面积质量时，需标明标称值。	
			单位面积质量	100			
			断裂强力	400			
			断裂伸长率	300			
			顶破强力	500			
			撕破强力	500			
			等效孔径	400			
			垂直渗透系数	600			
			模袋长、宽偏差	100			
62	塑料土工格栅	GB/T 17689-2008	外观	50	元/项	①同一品种，同一规格抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：单向或双向和材料种类； ③单向拉伸格栅：TG DG； ④双向拉伸格栅：TG SG。	
			单位面积质量	100			
			断裂强力	400			
			拉伸强度	400			
			标称伸长率	400			
			2%伸长率时的拉伸强度	400			
			5%伸长率时的拉伸强度	400			
			尺寸偏差	100			
			颜色及外观	50			
63	钢塑土工格栅	JT/T 1432.1-2022	纵、横向抗拉强度	800	元/项	①同一规格的抽取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②塑格栅用JT/T 925.1-2014，不建议采用是JT/T 480-2002。	
			纵、横向标称伸长率	400			
			连接点极限分离力	400			
64	塑料三维土工网垫	GB/T 18744-2002	单位面积质量	100	元/项	①同一规格取3m ² 样品（提供合格证、出厂检验报告）； ②注明：规格型号。	
			厚度	100			
			宽度	100			
			长度	100			
			纵向拉伸强度	400			
			横向拉伸强度	400			
65	检查井盖	GB/T 23858-2009	尺寸偏差	200	元/项	①每500套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）； ②对于C250~F900等级，需注明“采用锁定装置或特殊设计的安全措施”或“未采取安全措施，仅依靠产品重量达到安全措施”。	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			
66	铸铁检查井盖	CJ/T 511-2017	尺寸偏差	200	元/项	每500套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			结构尺寸	100			
			承载能力(残留变形)	1400			
67	钢纤维混凝土检查井盖	GB /T 26537-2011	尺寸偏差	200	元/项	每500套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			
68	球墨铸铁复合树脂检查井盖	CJ/T 327-2010	尺寸偏差	200	元/项	①每500套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）； ②对于C250~F900等级，需注明“采用锁定装置或特殊设计的安全措施”或“未采取安全措施，仅依靠产品重量达到安全措施”	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			
69	再生树脂复合材料井盖	CJ/T 121-2000	尺寸	200	元/项	每100套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			

70	聚合物基复合材料检查井盖	CJ/T 211-2005	尺寸	200	元/项	每300套为1批，取样3套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			
71	球墨铸铁复合树脂水箅	CJ/T 328-2010	尺寸偏差	200	元/项	每500套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			外观质量	200			
			承载能力(残留变形)	1400			
72	再生树脂复合材料水箅	CJ/T 130-2001	尺寸	200	元/项	每100套为1批，取样2套/组（提供合格证、出厂检验报告）。	
			承载能力(残留变形)	1400			
73	细集料	JTG/T F20-2015 JTG F40-2004 JTG E42-2005	表观密度	100	元/项	样品不少于30kg； 1、送配合比设计的原材料时，一般每个面层粗集料会有二、三或四种不等，建议每个面层的粗集料可以写在一张粗集料的委托单上，不同面层的分开填，其他各材料分别填对应的委托单； 举例说明2、AC-20配合比设计需要填写以下不同的委托单： ①AC-20C配合比设计委托单； ②、沥青原材料委托单； ③、粗集料委托单(分别为三个编号：10-20mm碎石、10-15mm碎石、5-10mm碎石)； ④、细集料委托单（0~3mm或0~5mm）； ⑤、填料委托单（共7个委托编号）； 此外，将每个原材料的样品编号一并写在配合比设计的委托单上，方便试验人员查对。	
			表观相对密度	100			
			毛体积密度	100			
			毛体积相对密度	100			
			表干相对密度	100			
			吸水率	100			
			堆积密度	100			
			紧装（振实）密	100			
			空隙率	100			
			含水率	100			
			含泥量	150			
			泥块含量	150			
			压碎指标	200			
			坚固性	800			
			有机质含量	200			
			亚甲蓝值	500			
74	粗集料	JTG/T F20-2015 JTG F40-2004 JTG E42-2005	砂当量	300	元/项	样品不少于50kg； 1、送配合比设计的原材料时，一般每个面层粗集料会有二、三或四种不等，建议每个面层的粗集料可以写在一张粗集料的委托单上，不同面层的分开填，其他各材料分别填对应的委托单； 举例说明2、AC-20配合比设计需要填写以下不同的委托单： ①AC-20C配合比设计委托单； ②、沥青原材料委托单； ③、粗集料委托单(分别为三个编号：10-20mm碎石、10-15mm碎石、5-10mm碎石)； ④、细集料委托单（0~3mm或0~5mm）； ⑤、填料委托单（共7个委托编号）； 此外，将每个原材料的样品编号一并写在配合比设计的委托单上，方便试验人员查对。	
			棱角性（流动时间法）	300			
			颗粒级配	200			
			表观密度	100			
			表观相对密度	100			
			毛体积相对密度	100			
			毛体积密度	100			
			堆积密度	100			
			捣实密度	100			
			表干密度	100			
			空隙率	100			
			含水率	100			
			吸水率	100			
			含泥量	150			
			泥块含量	150			
			针、片状颗粒含	200			
75	矿粉	JTG/T F20-2015 JTG F40-2004 JTG E42-2005	压碎值	300	元/项	样品不少于5kg； 1、送配合比设计的原材料时，一般每个面层粗集料会有二、三或四种不等，建议每个面层的粗集料可以写在一张粗集料的委托单上，不同面层的分开填，其他各材料分别填对应的委托单； 举例说明2、AC-20配合比设计需要填写以下不同的委托单： ① AC-20C配合比设计委托单； ② 沥青原材料委托单； ③ 粗集料委托单(分别为三个编号：10-20mm碎石、10-15mm碎石、5-10mm碎石)； ④ 细集料委托单； ⑤ 填料委托单（共7个委托编号）； 此外，将每个原材料的样品编号一并写在配合比设计的委托单上，方便试验人员查对。	
			坚固性	800			
			磨耗值	500			
			磨光值	2000			
			有机质含量	300			
			破碎砾石含量	300			
			筛分	200			
			亲水系数	500			
			加热安定性	150			
			含水量	100			
			塑性指数	500			
			表观密度	100			
			相对密度	100			
			筛分	200			

76	土	JTG 3430-2020 GB/T 50123-2019	颗粒分析试验	200	元/项	不少于100kg。 (路基检四个参数:颗粒分析试验、液塑限试验、击实、CBR试验) (管道、排水检两个参数:颗粒分析试验、击实) 50Kg	
			液塑限试验	400			
			击实(最大干密度、最优含水率)	800			
			CBR试验	1200			
			含水率	100			
			天然稠度	100			
			颗粒级配(密度计法)	200			
77	沥青混合料	JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	马歇尔密度、沥青含量试验及矿料级配	1780	元/组	1、按不同材料进厂批次,每批抽检1次。 2、同一沥青混合料或同一路段的路面取15kg散料,如做车辙试验需60kg散料或取3块标准车辙试件。 3、提供合格证、出厂检验报告。 4、提供设计阶段的目标配合比设计报告、生产配合比报告(如有)	
			理论最大相对密度	500	元/项		
			标准马歇尔试验(稳定性和流值)	780			
			饱水率试验	550			
			构造深度	1700			
			车辙试验	6000			
			冻融劈裂试验	2000			
			渗水试验	2000			
			谢伦堡沥青析漏试验	480			
			肯塔堡飞散试验	600			
			劈裂试验	1000			
			密度(体积法)	500			
			沥青混合料中沥青含量(离心分离法)	800			
78	沥青混合料配合比设计(AC/AM/ATB)	JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	马歇尔试验	10000 11000(改性沥青)	元/组	按不同材料进厂批次,每批抽检1次。 每一档粗集料各50kg、细集料50kg,填料25kg,沥青20kg。 ① 必检项目:马歇尔试验、浸水马歇尔试验; ② 根据设计自选项目:车辙试验【6000元/三块】渗水试验【2000元】冻融劈裂残留强度比【3000元】; ③ 以上收费不包括沥青、粗细集料、填料等各原材料试验,改性沥青配合比加收10%; ④ 沥青混合料配合比设计包括目标配合比设计和生产配合比设计(单独收费),目前做的较多的都是进行到目标配合比设计环节,如有委托方要求做生产配合比设计的,注意事项如下:必须在目标配合比设计完成之后才能做生产配合比设计,各热料仓的集料按照规格必须分别填写委托单,集料及填料必检项目:毛体积相对密度、表观相对密度、筛分(筛分只提供筛分数据,不予评定)。 ⑤提供合格证、出厂检验报告。 ⑥若工程有设计图纸及技术指标要求,委托方要及时提供设计说明。	
			浸水马歇尔试验				

79	沥青混合料配合比设计 (SMA)	JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	马歇尔试验	18000	元/组	按不同材料进厂批次，每批抽检1次。 每一档粗集料各100kg、细集料100kg，矿粉25kg，沥青20kg ① 必检项目：马歇尔试验、浸水马歇尔试验、肯塔堡飞散试验、谢伦堡析漏实验； ② 根据设计自选项目：车辙试验【6000元/三块】渗水试验【2000元】冻融劈裂残留强度比【3000元】； ③ 以上收费不包括沥青、粗细集料、填料等各原材料试验，改性沥青配合比加收10%； ④ 沥青混合料配合比设计包括目标配合比设计和生产配合比设计（单独收费），目前做的较多的都是进行到目标配合比设计环节，如有委托方要求做生产配合比设计的，注意事项如下：必须在目标配合比设计完成之后才能做生产配合比设计，各热料仓的集料按照规格必须分别填写委托单，集料及填料必检项目：毛体积相对密度、表观相对密度、筛分（筛分只提供筛分数据，不予评定）。 ⑤提供合格证、出厂检验报告。 ⑥若工程有设计图纸及技术指标要求，委托方要及时提供设计说明，SMA配合比设计用到的纤维，需提供纤维密度值及掺量要求。	
			肯塔堡飞散试验	19800 (改性沥青)			
			谢伦堡沥青析漏试验				
			浸水马歇尔试验				
80	道路石油沥青	JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	针入度	200	元/项		
			软化点	150			
			延度	200			
			密度	180			
			相对密度	180			
			沥青薄膜加热试验质量变化	500	元/组	不少于4kg。 (用于配合比设计的沥青必须检沥青三大指标、密度与相对密度，其余根据委托方需要可检可不检)。	
			沥青薄膜加热后残留针入度比				
			沥青薄膜加热后残留延度				
			闪点与燃点	200			
			与粗集料的黏附性	150			
			蜡含量	4000	元/项		
			溶解度	200			
			布氏旋转粘度	1500			
			沥青标准粘度	1500			
			动力黏度	1500			
81	改性沥青	改性沥青 JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	针入度	200	元/项		
			软化点	150			
			延度	300			
			沥青薄膜加热试验质量变化	500	元/组	不少于4kg。 (用于配合比设计的沥青必须检沥青三大指标、密度与相对密度，其余根据委托方需要可检可不检)。	
			沥青薄膜加热后残留针入度比				
			沥青薄膜加热后残留延度				
			闪点与燃点	200			
			与粗集料的黏附性	150			
			离析，软化点差	600	元/项		
			黏韧性	200			
			溶解度	200			
			运动粘度	1000			
			密度	180			
			相对密度	180			

82	乳化沥青	JJTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	破乳速度	300	元/项	① 按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，每批次抽检1次）。 ② 不少于4L。	
			粒子电荷	200			
			恩格拉粘度	300			
			沥青标准粘度	300			
			筛上残留物 (1.18mm筛)	200			
			与粗集料的粘附性	150			
			蒸发残留物残留分含量	200			
			蒸发残留物针入度	200			
			蒸发残留物延度	200			
			常温贮存稳定性 (1天；5天)	200/500			
	与水泥拌和	200					
	粗、细粒集料拌和试验	200					
83	改性乳化沥青	JTG E20-2011 JTG F40-2004 CJJ 1-2008	破乳速度	300	元/项	① 按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，每批次抽检1次）。 ② 不少于4L。	
			粒子电荷	200			
			恩格拉粘度	300			
			筛上残留物 (1.18mm筛)	200			
			与粗集料的粘附性	150			
			蒸发残留物残留分含量	200			
			蒸发残留物针入度	200			
			蒸发残留物延度	200			
			常温贮存稳定性 (1天；5天)	200/500			
84	无机结合料稳定材料	JTG 3441-2024 CJJ 1-2008 JTG/T F20-2015	击实试验（最大干密度、最佳含水量）	800	元/项	①碎石：50 kg，石屑：30kg，水泥：25kg ②需提供配合比。	
			石灰氧化镁含量	300		生石灰/消石灰：2kg（检原材料）	
			石灰有效氧化钙含量	300			
			石灰有效氧化钙和氧化镁	300			
85	级配碎石配合比	JTG E51-2009 CJJ 1-2008 JTG/TF20-2015	级配碎石配合比设计	2000	元/组	每一档粗集料各 50kg，石屑 40kg	
86	水泥稳定材料配合比 （石屑）	JTG E51-2009 CJJ 1-2008 JTG/TF20-2015	水泥稳定材料配合比设计	2500	元/组	按不同材料进厂批次，每批抽检1次。 石屑40kg，水泥25kg。	
87	水泥稳定材料配比 （级配碎石）	JTG E51-2009 CJJ 1-2008 JTG/TF20-2015	水泥稳定材料配合比设计	3500	元/组	按不同材料进厂批次，每批抽检1次。 每一档粗集料各50kg，石屑40kg，水泥25kg。	
88	无侧限抗压强度	JTG 3441-2024	无侧限抗压强度试验	6个，300； 9个，400； 13个，500.	元/组	1、细粒土，试模的直径×高=Φ50mm×50mm；中粒土，试模的直径×高=Φ100mm×100mm；粗粒土，试模的直径×高=Φ150mm×150mm 2、小试件不少于6个；中试件不少于9个；大试件不少于13个；	

89	塑性体改性沥青防水卷材APP GB18243-2008 弹性体改性沥青防水卷材SBS GB18242-2008	GB18243-2008 GB18242-2008	外观	50	元/项	1、以同一类型、同一规格10000m ² 为一批，不足10000m ² 时亦可作为一批。 2、1条长3~5m或1卷。 3、卷材表面必须平整，不允许孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，上表面为细砂的，细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。 4、提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			耐热性	200			
			拉力	260			
			厚度	50			
			低温柔性	200			
			不透水性	260			
90	聚氯乙烯防水卷材	GB 12952-2011	外观	50	元/项	1、以同类型同规格10000m ² 为一批，不足10000m ² 时亦可作为一批。 2、1条长3~5m或1卷。 3、卷材表面必须平整、边缘整齐，无裂纹、孔洞、粘结、气泡和疤痕。 4、提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			拉伸性能	260			
			厚度	50			
			低温弯折性	200			
			不透水性	260			
91	高分子片材防水材料	GB/T 18173.1-2012	外观	50	元/项	1、以同品种、同规格5000m ² 片材为一批（如日产量超过8000m ² ，则以8000m ² 为一批。） 2、1条长3~5m或1卷。 3、片材表面应平整，不能有杂质、机械损伤、折痕及异常粘着。 4、提供产品出厂合格证和检验报告单。	
			拉伸强度	260			
			低温弯折性	200			
			尺寸	50			
			不透水性	260			
92	自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB 23441-2009	外观	50	元/项	1、以同一类型、同一规格10000m ² 为一批，不足10000m ² 时亦可作为一批。 2、1条长3~5m或1卷。 3、卷材表面必须平整，不允许孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，上表面为细砂的，细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。 4、提供产品出厂合格证和检验报告单。	N 类 (PE/PET/D) PY 类
			耐热性	200			
			拉伸性能	260			
			厚度	50			
			低温柔性	200			
			不透水性	260			
93	预铺/湿铺防水卷材	GB/T 23457-2017 GB/T 35467-2017	外观	50	元/项	1、以同一类型、同一规格10000m ² 为一批，不足10000m ² 时亦可作为一批。 2、1条长3~5m或1卷。 3、卷材表面必须平整，不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口，PY类产品，其胎基应浸透，不应有未被浸渍的条纹。预铺防水卷材用于地下防水等工程，直接与后浇结构混凝土拌合物粘结。湿铺防水卷材用于非外露防水工程，采用水泥砂浆与基层粘结，卷材间宜采用自粘搭接。 4、提供产品出厂合格证和检验报告单。	P/PY/R
			耐热性	200			
			拉伸性能	260			
			厚度	50			
			不透水性	260			
			不透水性	260			
94	安全带	GB 6095-2021 GB/T 6096-2020	坠落悬挂用安全带系统性能	1500	元/项	每个项目需抽取2条	
			断裂强力	1500			
			安全带救援性能	2000			
			安全带金属零部件耐腐蚀性能	1500			
			安全带阻燃性能	500			
			系带动态强度	1500			
			安全带防静电性能	1500			
			强力下降率	1500			
			安全带耐化学品性能	500			
			系带静态强度	1500			
			围杆作业用安全带系统性能	1500			
			区域限制用安全带系统性能	1500			
			安全绳长度测试	500			
			模拟人穿戴测试	1500			
95	安全网	GB 5725-2009	网目密度	100	元/项	4张/组，必须提供生产厂家的生产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告。外墙总面积1000m ² 以下的送检一组，每增加5000m ² 增送一组。按施工进度抽样送检。 备注：如经检验不合格，可复检一次，委托单上的样品来源需选择复检选项并附上原来的不合格检验报告复印件，复检产品必须跟原来送检的同一批次	
			耐贯穿性能	100			
			耐冲击性能	200			
			规格尺寸	100			

96	安全帽	GB 2811-2019	浸水处理后耐穿刺性能	300	元/项	2顶/组，必须提供生产厂家的生产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告。建筑面积5000m²以下的送检一组，每增加10000m²赠送一组。按施工进度抽样送检。 备注：如经检验不合格，可复检一次，委托单上的样品来源需选择复检选项并附上原来的不合格检验报告复印件，复检产品必须跟原来送检的同一批次	
			浸水处理后冲击吸收性能	300			
97	钢管脚手架扣件（直角）	GB/T 15831-2023	扭转刚度性能	2400	元/组	16个/组，必须提供生产厂家的生产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告。备注：如经检验不合格，可复检一次，委托单上的样品来源需选择复检选项并附上原来的不合格检验报告复印件，复检产品必须跟原来送检的同一批次	外墙总面积10000m²以下的送检一组，每增加10000m²赠送一组。按施工进度抽样送检。
	抗滑性能						
	抗破坏性能						
	钢管脚手架扣件（旋转）		抗滑性能	1600	元/组	8个/组，必须提供生产厂家的生产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告。备注：如经检验不合格，可复检一次，委托单上的样品来源需选择复检选项并附上原来的不合格检验报告复印件，复检产品必须跟原来送检的同一批次	
	钢管脚手架扣件（对接）		抗破坏性能				
			抗拉性能	800	元/组		
98	电线电缆	GB/T3956-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.12-2008 GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 6995.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 18380.12-2022 JB/T 10491-2022 JB/T10491.1-2004	绝缘厚度	100	元/项	1、单位工程项目每个规格、每个批号至少需抽取一个样品；每500km作为一个验收批，不足500km亦作为一个验收批。 2、电线：一卷；电缆：20米。 3、标志清晰齐全、外观整洁无伤痕，提供样品生产日期或批号，提供产品合格证、出厂检验报告等。 4、提供牌号、生产单位、生产日期、合格证、批号、型号、芯数、导体标称截面mm²、单线根数、颜色。	有护套电线电缆，加收样品加工费150元； 电缆芯数超1芯时，每组加收（芯数-1）×50元。注：委托单注明是否需要退样
			导体直流电阻/导体电阻	100			
			老化后机械性能（抗张强度、断	400			
			尺寸	100			
			标志	100			
			绝缘电阻	200			
			电压试验	150/芯			
			不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	1000			
			护套厚度	150			
99	剩余电流动作保护器	GB/T 16917.1-2014	介电强度（工频耐压）	300	元/项	1、单位工程项目每个规格、每个批号的产品至少需抽取三个样品，样品上必须有“T”字按键。 2、3个/组，少于3个全部送检； 3、提供样品生产合格证、制造厂、牌号、型号、生产日期、批号、保护器分类、规格、额定剩余动作电流、最大分流时间。	
			标志	300			
			在剩余电流条件下，验证动作特性	600			
100	门窗	GB/T 7106-2019	抗风压性能（试验室）	1.5m*1.5m以内（2.25m²），2000元/个； 2.1m*2.1m以内（4.41m²），2500元/个； 3.0m*3.0m以内（9m²），4000元/个	元/项	1、每栋楼同一个型号规格，<20层的送一组，≥20层的送两组，3樘/组； 1.5*1.5（2.25m²）；2.1*2.1（4.41m²）；3.0*3.0（9m²）； 2、试件应安装在镶嵌框上，镶嵌框应具有足够的刚度；试件与镶嵌框之间的连接牢固并密封，安装好的试件要求垂直，下框要求水平；表面不可沾有油污等不洁物。 3、提供制造单位、成品及配件合格证、出厂检验报告、样品（系列、开启、型材、名称、规格尺寸、数量）、玻璃（颜色、种类、厚度、镶嵌方式）、玻璃密封材料（材质、生产厂家）、框扇密封材料（材质、生产厂家）、门窗锁（锁点数量、生产厂家）。 4、需提供图纸上关于门窗的条文说明和门窗尺寸说明的相应图纸，设计图纸要有抗风压性能、水密性能、气密性能等级，如果图纸没有等级，需设计单位提供补充说明。附1、建筑外门窗检测范围：宽2700mm，高2700mm；内注：（可退样）委托单位凭检验报告、复检通知书退样。	
			水密性能（试验室）				
			气密性能（试验室）				

101	保温棉及其制品	GB/T 13480-2014 GB/T 30804-2014 GB/T 5480-2017	压缩性能	400	元/项	压缩性能试件规格：试件尺寸为600x450mm，2块 拉伸强度试件规格：试件尺寸为300x300mm，2块 密度试件规格：试件尺寸为200x200mm，2块 吸水性/体积吸水率/吸水率试件规格：试件尺寸为200x200mm，2块	
			垂直于板面的拉伸强度	500			
			密度	200			
			吸水率	300			
102	玻璃纤维机织物（耐碱玻璃纤维网布）	GB/T 7689.5-2013	断裂强力	500	元/项	去除可能损伤的最外层布卷（最小去除1m），取长约1m的布卷送检。	
			断裂伸长率	300			
			断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	400			
			耐碱断裂强力（快速法）	800			
			耐碱断裂强力保留率（快速法）	800			
			耐碱断裂强力	800			
			耐碱性/耐碱强力保留率	800			
			耐碱断裂强力保留率	800			
103	矿渣粉	GB/T 18046-2017	初凝时间比	300	元/项	①注明型号等级：S75、S95 或 S105； ②不超过 200t 为一批； ③每批取 5kg，需用水泥留样桶或密封袋封装。	
			含水量	150			
			活性指数	800			
			烧失量	300			
			流动度比	200			
			比表面积	350			
			密度	150			
			不溶物（质量分数）	300			
			含水量（质量分数）	150			
			氯离子（质量分数）	300			
			烧失量（质量分数）	300			
			三氧化硫（质量分数）	300			
104	掺合料(粉煤灰、矿渣粉、氧化镁)	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	氯离子	300	元/项	每批取 5kg，需用水泥留样桶或密封袋封装	
			三氧化二铝	300			
			二氧化硅	300			
			三氧化二铁	300			
105	混凝土用水	JTS/T 236-2019 GB 11896-1989 GB 11896-89 JGJ 63-2006	氯离子含量	300	元/项	取代表性试样1000ml~2000ml	
			抗压强度比	500			
			氯离子（氯化物）	200			
			pH值	100			
		JTS/T 236-2019、JGJ/T 322-2013	凝结时间差	200	元/项	取代表性试样1000ml~2000ml，根据参数数量酌情增加	
			水泥胶砂强度比	500			
106	灌浆材料 混凝土外加剂匀质性试验方法	GB/T 8077-2023 JTS/T 236-2019 GB 8076-2008 GB/T 1345-2005 GB/T 23439-2017	氯离子含量	300	元/项	和外加剂配合比配套送检，数量参照配合比所需样品。	
			pH值	100			
			限制膨胀率	1000			
			细度	150			
			密度	100			

107	混凝土 氯离子	硬化混凝土 氯离子	GB 50010-2010 JTS/T 236-2019	氯离子含量	1000	元/组	①每组取3个芯样或1个试块； ②委托单注明使用年限，注明混凝土类别（钢筋混凝土、预应力混凝土、素混凝土），注明使用环境类别；	
		新拌（预拌）混凝土	GB 50164-2011 JGJ/T 322-2013		3000	元/组	现场检测	
108	混凝土表面防腐涂层		GB/T 8077-2023	pH值	100	元/组	取代表性试样500ml~1000ml	
109	混凝土膨胀剂		GB/T 23439-2017	限制膨胀率	1000	元/组	每一检验批取样量不少于10kg,充分混匀后，分为两等份，一份为检验样，一份为封存样，密封保存180d。（取代表性试样不少于2kg）	
110	建筑板材		GB/T 5486-2008 GB/T 29906-2013 JG/T 159-2004 GB/T 13475-2008 JG/T 480-2015 GB/T 30593-2014	抗压强度	300	元/项	抗压强度试件规格：试件尺寸为100x100mm，厚度不少于25mm，不少于4块 密度、吸水率试件规格：试件尺寸为300x300mm，不少于2块 垂直于板面方向的抗拉强度试件规格：试件尺寸为300x300mm，2块 传热系数试件尺寸为300x300mm，2块 拉伸粘结强度2块，并按生产商提供胶黏剂配比使用说明。	
				垂直于板面方向的抗拉强度	500			
				密度	200			
				吸水率	300			
				体积吸水率	300			
				传热系数	15000			
				拉伸粘结强度	500			
111	天然花岗石建筑板材		GB/T 18601-2009 GB/T 9966.1-2020 GB/T 9966.2-2020 GB/T 9966.3-2020	干燥压缩强度	500	元/项	1. 吸水率：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 2. 体积密度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 3. 干燥压缩强度：5块50×50×50mm 4. 水饱和和压缩强度：5块50×50×50mm 5. 干燥弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 6. 水饱和和弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 7. 建筑幕墙、室内墙地面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 水饱和和弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 室外广场、路面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm； 水饱和和弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm； 8. 提供用途分类：一般用途/功能用途。	
				吸水率	300			
				体积密度	300			
				干燥弯曲强度	500			
				水饱和和弯曲强度	500			
				冻融循环后弯曲强度	500			

112	天然大理石建筑板材	GB/T 19766-2016 GB/T 9966.1-2020 GB/T 9966.2-2020 GB/T 9966.3-2020	干燥压缩强度	500	元/项	1. 吸水率：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 2. 体积密度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 3. 干燥压缩强度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可采用不小于20mm×20mm×20mm的试件） 4. 水饱和和压缩强度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可采用不小于20mm×20mm×20mm的试件） 5. 干燥弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 6. 水饱和和弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 7. 建筑幕墙、室内墙地面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 水饱和和弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 室外广场、路面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm； 水饱和和弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm。	
			吸水率	300			
			体积密度	300			
			干燥弯曲强度	500			
			水饱和和弯曲强度	500			
			冻融循环后弯曲强度	500			
113	建筑保温系统 胶粉聚苯颗粒外墙 外保温系统材料	JG/T 158-2013 JG/T 287-2013 JGJ 144-2019	压折比	1000	元/项	压折比试件规格：试件尺寸为300x300mm，厚度不低于25mm，2块 拉伸粘结强度试件规格：试件尺寸为300x300mm，2块。并按生产商提供胶黏剂配比使用说明	
			拉伸粘结强度	500			
114	建筑用绝热制品	GB/T 30804-2014	垂直于表面抗拉强度	500	元/组	垂直于表面抗拉强度试件规格：推荐尺寸可为300×300mm，200×200mm，100×100mm，厚度为原厚。2块	
115	胶粘剂和密封材料 模塑聚苯板薄抹灰 外墙外保温系统材料	GB/T 29906-2013 GB/T 30593-2014	拉伸粘结强度	600	元/项	拉伸粘结强度试件规格：模塑板试件尺寸为300x300mm，厚度不宜小于40mm，2块并按生产商提供胶黏剂配比使用说明	
			模塑板-垂直于板面方向的抗拉强度	500			
			抹面胶浆-压折比	1000			
116	聚氨酯泡沫合成轨枕	GB/T 6343-2009	表观总密度	200	元/组	2块/组	
117	聚乙烯泡沫板	GB/T 8813-2020 GB/T 6343-2009 GB/T 8810-2005	压缩强度	400	元/项	压缩强度：试件尺寸为300x300mm，厚度不低于25mm，2块 密度、吸水率试件规格：试件尺寸为300x300mm，2块	
			密度	200			
			吸水率	300			
118	矿物棉及其制品	GB/T 5480-2017	尺寸和体积密度	300	元/组	毡状、毯状、板状制品尺寸：长约1.5m 原棉和粒状棉：不少于1000g	
119	铝合金型材与铝塑板	GB/T 28289-2012 JG/T 175-2011	横向拉伸试验/抗拉强度	500	元/项	带材：每批抽取2根，每根长度在50cm以上 板材：至少取2个试样。每批抽取2根隔热型材 穿条型材：在抽取的每根隔热型材中部和两端各切5个试样，并做标识。（每组样品10个；试样长100mm±2mm） 浇注型材：在抽取的每根隔热型材中部和两端各切5个试样，并做标识。（每组样品10个；试样长100mm±2mm） 备注：客户需标明隔热型材类别：穿条型材或浇注型材	
			横向抗拉试验	500			
			纵向抗剪试验	400			
			纵向剪切试验/抗剪强度	400			
120	耐火绝热材料	GB/T 5486-2008 JC/T 647-2014	抗压强度	400	元/项	抗压强度试件规格：试件尺寸为300x300mm，原厚，2块（也可制成100×100mm，不少于6块） 密度、吸水率试件规格：试件尺寸为300x300mm，2块	
			密度/体积密度	200			
			吸水率	300			

121	石材	GB/T 3810.4-2016 GB/T 3810.3-2016 GB/T 9966.1-2020 GB/T 9966.2-2020 GB/T 9966.3-2020	弯曲性能	500	元/项	1. 吸水率：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 2. 体积密度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可制取50mm×50mm×板材厚度的试样） 3. 干燥压缩强度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可采用不小于20mm×20mm×20mm的试件） 4. 水饱和和压缩强度：5块50mm×50mm×50mm（无法满足时，可采用不小于20mm×20mm×20mm的试件） 5. 干燥弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 6. 水饱和和弯曲强度：5块，长度为10×厚度+50mm；宽100mm 7. 建筑幕墙、室内墙地面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 水饱和和弯曲强度：5块，350mm×100mm×30mm；或者：长度为10×厚度+50mm；宽度为100mm，厚度为实际厚度 室外广场、路面使用石材弯曲样品： 干燥弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm； 水饱和和弯曲强度：5块，长度为250mm×宽度为50mm×厚度为50mm；	
			吸水率	300			
			弯曲强度	500			
			干燥弯曲强度	500			
			水饱和和弯曲强度	500			
			冻融循环后弯曲强度	500			
122	陶瓷砖	GB/T 3810.3-2016 GB/T 3810.4-2016	吸水率	300	元/组	吸水率（10块整砖，如每块砖表面积不小于0.04m²则只需5块）	
123	灯具	GB 7000.1-2015 GB 7000.7-2005 GB 7000.9-2008 GB 7000.213-2008 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 GB 7000.203-2013 GB 7000.204-2008 JGJ 153-2016	潮态耐久性	1000	元/项	同一型号规格的2套样品为一组。	
			开关次数	100			
			耐热、耐火和耐起痕	150			
			工作温度	100			
			标记	50			
			爬电距离和电气间隙	100			
			机械试验	1000			
			耐热、防火及耐漏电起痕	300			
			耐腐蚀	300			
			耐久性试验和热试验	1000			
			结构	100			
			外部接线和内部接线	500			
			防触电保护	300			
			防尘、防固体异物和防水	300			
			螺纹接线端子和电气连接件	500			
			接地规定	150			
124	铝合金建筑型材	GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.6-2017	力学性能	500	元/项	1. 壁厚： 需提供公称壁厚、壁厚类别（A、B、C）、精度等级（普通级、高级、超高级）、外接圆直径（≤100mm，>100~250mm，>250~350mm），横截面设计图纸（如不能提供，则需在样品上标明需检测的壁）。 2. 膜厚、基材硬度： 膜厚、漆膜硬度（膜层硬度）； 以上参数取样，每根长度在30cm以上，具体数量见下表： 3. 如客户不能提供批量，可按最小批量收样，即10根/组。 备注： 4. 基材：无膜厚，只做壁厚、基材硬度； 5. 阳极氧化、电泳涂漆、喷漆型材，需提供涂层种类（膜厚级别、膜层类型）	
			尺寸偏差	100			
			膜层性能	500			
			规定非比例延伸强度	500			
			断面收缩率	1000			
			断后伸长率	500			
			抗拉强度	500			
			壁厚	100			
			色差	50			
			膜厚	200			
			光泽	50			
			硬度	200			

125	固定式电气装置的开关	GB/T 16915.1-2014	标志	50	元/项	每组样品取3个/额定电流 $I_n \leq 63A$	
			开关机构	100			
			防触电保护	150			
			通断能力	80			
			正常操作	50			
			机械强度	150			
			绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	150			
			温升	200			
			尺寸检查	50			
			防锈	50			
			端子	50			
			螺钉、载流部件和连接	50			
			耐热	100			
			结构要求	150			
			耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	300			
			接地措施	150			
126	建筑用绝缘电工套管及配件	JG/T 3050-1998	尺寸	100	元/项	同一规格型号取6条(外径 ≥ 32 取3条)1m和3条1.2m(一定要)(注明特性代号如:405, 305等)	
			冲击性能	300			
127	高分子材料硬质泡沫塑料压缩性能的测定	GB/T 8813-2020	抗压强度	500	元/项	试件尺寸为300x300mm, 厚度为 $50 \pm 1mm$, 2块	
			压缩强度	400			
128	泡沫塑料与隔热材料	GB/T 8813-2020 JGJ 144-2019 JG/T 158-2013 GB 50404-2017 JG/T438-2014 GB/T 30595-2014 JG/T515-2017 GB/T 6343-2009 GB/T 8810-2005 GB/T 29906-2013	压缩强度	400	元/项	压缩强度:试件尺寸为300x300mm, 厚度不低于25mm, 2块 垂直于板面方向的抗拉强度试件规格:试件尺寸为300x300mm, 原厚, 2块(也可制成 $100 \times 100mm$, 不少于6块) 密度、吸水率试件规格:试件尺寸为300x300mm, 2块 拉伸粘结强度试件规格:模塑板试件尺寸为300x300mm, 厚度不宜小于40mm, 2块并按生产商提供胶黏剂配比使用说明	
			垂直于板面方向的抗拉强度	500			
			表观密度	200			
			密度	200			
			吸水率	300			
			拉伸粘结强度	500			
129	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	JG/T536-2017	垂直于板面方向的抗拉强度	500	元/组	垂直于板面方向的抗拉强度试件规格:试件尺寸为300x300mm, 原厚, 2块(也可制成 $100 \times 100mm$, 不少于6块)	
130	砂浆/保温砂浆	GB/T 5486-2008 GB/T 29906-2013 JG/T 158-2013 JC/T 993-2006 GB/T 30595-2014 JG/T228-2015 JG/T287-2013 JG/T 420-2013 JC/T 992-2006 JG/T515-2017	抗压强度	500	元/项	试块送检干密度和抗压强度:70.7mm立方体试块6块。抗冻性70.7mm立方体试块6块。原材料收样体积不少于30L(如一袋水泥大小), 包装必须密封防潮, 并注明配比。如客户未提供水料比或根据规范中的拌合物稠度来确定水料比。如果生产厂家有规定的养护条件和时间, 请在在委托单备注。并按生产商提供胶黏剂配比使用说明。	
			压折比	1000			
			密度	200			
			吸水率	300			
			拉伸粘结强度	500			

131	木质素纤维（沥青路面用纤维）	JT/T 533-2020	平均长度	100	元/项	1、产品以批为单位进行验收,同一原料、同一配方、同一规格的产品每50t为一批,不足50t的以实际数量为一批。 2、在不同包装袋、不同位置随机抽样后,混合、搅拌和四分法缩分得到两份样品,每份样品3kg,并立即采用塑料袋密封包装。	
			最大长度	1500			
			灰分含量	200			
			吸油率	500			
			含水率	150			
			pH值	100			
132	填料	JTG 3432-2024	干压空隙率	100	元/项	样品不少于10kg	
			加热安定性	150			
			塑性指数	500			
			亲水系数	500			
			密度	100			
			颗粒级配（负压筛法）	200			
			比表面积(勃氏法)	350			
			烧失量	300			
			碳酸钙含量	300			
			含水率	100			
133	水泥混凝土	JGJ/T 384-2016 GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 JTS/T 236-2019 JTG 3420-2020	抗压强度	200	元/项	体积不少于10L或不少于5kg 每100m ² 的砼配合比混凝土,取样一次;不足100m ² 的按一次计。 标准尺寸 150mm×150mm×550mm, 3块/组	
			水泥混凝土拌合物含气量	500			
			水泥混凝土拌合物表观密度	1500			
			圆柱体劈裂抗拉强度	200			
			泌水率及压力泌水率	300			
			氯离子含量	1000			
			拌合物中氯离子含量	1000			
			抗弯拉强度	300			
134	水泥与掺合料	JTS/T 236-2019	氯离子	300	元/项	取代表性试样不少于5kg, 根据参数数量酌情增加	
			pH值	100			
			含水量	150			
			流动度比	200			
			初凝时间比	300			
			活性指数	800			

材料名称/种类		检验参数	检测标准	取样规则	检测单价	备注
毛坯和装修房（现场试验）		氡气、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995	房间使用面积≤50㎡时，设1个检测点；房间使用面积≥50且<100㎡时，设2个检测点；房间使用面积≥100且<500㎡时，设不少于3个检测点；房间使用面积≥500且<1000㎡时，设不少于5个检测点；房间使用面积≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1点，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算。	现场试验	1. 检测应在工程装修完工至少7天以后、工程交付使用前进行 2. 检测房间若采用自然风，测甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC时对外门窗应关闭1小时后进行检测，测氡时对外门窗应关闭24小时后进行检测；检测房间若采用集中空调，应使空调正常运转。 3. 提供设计图纸和装修材料等有关资料
室内空气质量(甲醛)				300元/点		
空气质量(苯)				400元/点		
空气质量(甲苯)				400元/点		
空气质量(二甲苯)				400元/点		
空气质量(氨气)				400元/点		
空气质量(TVOC)				300元/点		
室内空气质量(氡气)				600元/点		
地毯		甲醛	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995	每组成卷产品距头端2米切取2㎡样品为一组，另外拼块地毯随机抽取一箱为一组。	1000元/组	
地毯衬垫		甲醛		切取2㎡样品为一组。	1000元/组	
人造板及其制品		甲醛释放量	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995	样品规格：500×500mm，2块为一组（木地板4块为一组）	3500元/组	原则上不接受旧标准检测；石膏板不适用于本标准（如做则不评定，不盖CMA章）
无机非金属材料		表面氨析出率	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020	加气混凝土和空心率大于25%的主体材料（砖、砌块） 每批次送样量表面积需大于2㎡为一组。	1200元/组	
A类装饰装修材料的使用不受限制； B类装饰装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑（住宅、老年公寓、幼儿园、医院、学校、办公楼、宾馆等）的内饰面，可用于Ⅱ类民用建筑（商场、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、候车室、餐厅、理发店等）、工业建筑内饰面及其他一切建筑外饰面； C类装饰装修只能用于建筑物外饰面及其他室外用途。						
土壤氡（现场试验）	土壤放射性	土壤表面氨析出率	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020	在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，100㎡即为一个测试点（当遇较大石块时，可偏离±2m），但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。	1000元/点	1、取样测试时间宜在8:00~18:00之间，现场取样测试工作不应在雨天进行，如遇雨天，应在雨后24h后进行 2、提供规划总平面图和地质勘察报告等有关资料
		土壤氨浓度			300元/点	
	土壤	土壤表面氨析出率			1000元/点	
		土壤氨浓度			300元/点	